

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области")

Юридический адрес: 170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13. Телефон: (4822) 42-20-63.

Адрес электронной почты: fbuz69@fguz-tver.ru. ОГРН 1056900020462

ИНН/КПП 6901070950/695001001, ОКПО 75727180

Ф 02-152-16-2024

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.510131

Адреса мест осуществления деятельности:

170034, РОССИЯ, Тверская обл, Тверь г, Дарвина ул,
дом 13, 1 этаж, пом. 10-13, 19-37, 2 этаж пом. 9, 26-28
170034, РОССИЯ, Тверская обл, Тверь г, Дарвина ул, дом 17, пом. IV
170034, РОССИЯ, Тверская обл, Тверь г, Дарвина ул, дом 17, пом. VI
170034, РОССИЯ, Тверская обл, Тверь г, Дарвина ул, дом 13, лит. А
171984, РОССИЯ, Тверская обл, Бежецкий р-н, Бежецк г, Садовая ул, д. 26
171160, РОССИЯ, Тверская обл, г. Вышний Волочек, ул. Степана Разина, д. 39,
помещение 1001
171640, РОССИЯ, Тверская обл, Кашинский р-н, Кашин г, Ленина ул, д. 32/2
172010, РОССИЯ, Тверская обл, Торжок г, Дунаевского ул, д. 119

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ /

Уполномоченное лицо:

Л.В.Сорокина Л.В.Сорокина

11.12.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 1/7452 от 11.12.2024

- 1. Наименование пробы (образца) испытаний:** Сточные воды - сточная вода на входе в очистные сооружения (до очистки)
- 2. Заказчик:** МУП "Жилкоммунсервис"
Юридический адрес: 171400, Тверская область, пгт. Рамешки, ул. Строительная, д.2
Фактический адрес: 171400, Тверская область, пгт.Рамешки, ул. Строительная, д.2
Тел. и (или) e-mail: (48274) 2-20-06, jksram@mail.ru
- 3. Дата и время отбора пробы (образца):** 05.12.2024 12:00
- 4. Дата и время доставки пробы (образца):** 05.12.2024 15:00
- 5. Сотрудник, отобравший пробы:** директор Воробьева Л.А.
- 6. Цель отбора:** Производственный контроль
- 7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** МУП "Жилкоммунсервис", 171400, Тверская область, пгт. Рамешки, ул. Строительная, д.2
- 8. Объект, где производился отбор пробы (образца):** МУП "Жилкоммунсервис", Тверская область, пгт.Рамешки, ул.Строительная, д.2
- 9. Код пробы (образца):** 7452.2.12.24
- 10. Условия транспортировки:** автотранспорт, сумка-холодильник с хладоэлементом
- 11. Упаковка:** 2х1л стекло, 3х1,5л пластик
- 12. НД на методику отбора:** ГОСТ 59024-2020
- 13. Основание для отбора:** Заявление № 578 (договор 351/0) от 02.12.2024 г.
- 14. Дополнительные сведения:**
ИЛЦ не несет ответственность за информацию, предоставленную заказчиком (п.1-8, п.10-12) за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ

Фактический адрес места осуществления деятельности: 171984, РОССИЯ, Тверская обл, Бежецкий р-н.
Бежецк г, Садовая ул, д. 26

Санитарно-гигиенические испытания

Дата начала испытания: 05.12.2024 15 ч. 25 мин.

Дата окончания испытания: 11.12.2024 15 ч. 40 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний с погрешностью (неопределенностью)*	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Нитрит-ион ✓	$0,114 \pm 0,016$	не нормируется	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.3-2023
2	Нитрат-ион ✓	$1,34 \pm 0,29$	не нормируется	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95
3	Ион аммония ✓	$16,10 \pm 3,86$	не нормируется	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.262-10
4	Сухой остаток ✓	646 ± 58	не нормируется	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.114-2023
5	Фосфаты (фосфат-ионы) ✓	$2,327 \pm 0,326$	не нормируется	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.112-2023
6	Водородный показатель (рН) ✓	$7,6 \pm 0,2$	не нормируется	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
7	Сульфаты (сульфат-ионы) ✓	$74,6 \pm 11,2$	не нормируется	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.159-2000
8	Хлориды ✓	$73,6 \pm 6,6$	не нормируется	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3.96-97
9	Взвешенные вещества ✓	$41,3 \pm 8,3$	не нормируется	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3.110-97
10	Биохимическое потребление кислорода (БПК ₅) ✓	$111,5 \pm 10,0$	не нормируется	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97
11	Железо (Fe) (общее) ✓	$0,241 \pm 0,058$	не нормируется	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.50-2023
12	Нефтепродукты ✓	$0,91 \pm 0,23$	не нормируется	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1.272-2012
13	Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) ✓	$0,12 \pm 0,04$	не нормируется	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.15-95

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.

Фельдшер-лаборант Макарова Е.В.

Заведующий лабораторией биолог Денисова М.В.

Подпись

Макарова Е.В.

Денисова М.В.

* - результат испытаний представлен в виде среднеарифметического значения, полученного из необходимого количества параллельных измерений, с погрешностью или неопределенностью в соответствии с требованиями НД на методы испытаний

Ответственный за оформление протокола:

Статистик Пешехонова О.С.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются только на представленную пробу (образец).
2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения на то испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области».
3. ИЛЦ не несет ответственности за представительство отобранных и доставленных проб заказчиком.

Протокол составлен в 2-х экземплярах.

Конец протокола испытаний № 1/7452 от 11.12.2024