



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)
Территориальный отдел в Бежецком районе
ул. Садовая, д. 26, г. Бежецк, 171984, телефон/факс 2-14-42/2-00-31

г.Бежецк
(место составления акта)

“ 06 ” марта 20 18 г.
(дата составления акта)

10-30
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 9/80

Тверская область, Рамешковский район, д. Некрасово, д.2А, д. Косково,
По адресу/адресам: д. Косковская Горка

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Тверской области Федорина О.О от « 28 » 01 2018 г. № 9/80

была проведена плановая, документарная и выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Администрации сельского поселения Некрасово

(наименование юридического лица, фамилия, имя отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Свидетельство о регистрации ОГРН 1056908037438 ИНН/КПП 6936005616/694901001

Адрес Тверская область, Рамешковский район, д. Некрасово, д.2А,
регистрации место нахождения юридического лица

или регистрации индивидуального предпринимателя по месту жительства

2-18-35

телефон 8(48244) 2-12-36

Руководитель глава сельского поселения Некрасово Акулова Галина Алексеевна
(Решение № 1 от 19.09.2013 г. Совета депутатов сельского поселения
Некрасово Рамешковского р-на Тверской обл.)

Дата и время проведения проверки:

« 07 » 02. 2018 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки 2 часа 00 мин. 1 день: 07.02.2018 г.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: **Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Бежецком районе**

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен(ы):** (заполняется при проведении выездной проверки). получено 30.01.2018 г.; ознакомлена 07.02.2018 г.

Акулова Г.А. *Акулова*
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требует согласования

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: специалист-эксперт Зимина Ирина Юрьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: глава сельского поселения Некрасово
Акулова Галина Алексеевна 8-920-155-11-54

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

сельское поселение Некрасово образовано в 2006 году.

Территория муниципального образования включает в себя 28 населенных пунктов (в 2-х населённых пунктах население не проживет), административным центром муниципального образования является с. Некрасово.

Общая площадь поселения составляет 15605 га, проживает 1218 человек.

Численность работников администрации – 3 человека (в т.ч. глава, заместитель, водитель, 0,5 ставки техслужащий).

К вопросам местного значения поселения, согласно Устава, относятся, в том числе:

- организация в границах поселения водоснабжения населения, водоотведения; участие в организации деятельности по сбору и транспортированию твёрдых коммунальных отходов; утверждение правил благоустройства территорий поселения; утверждение генеральных планов поселения.

Представлен «Перечень объектов муниципальной собственности сельского поселения Некрасово Рамешковского района Тверской области на 01.01.2018 г.», в том числе:

Общественные колодцы – 70 шт. в 28 населённых пунктах;

Здания буровых скважин – 2 шт. в д. Косковская Горка, д. Косково;

Кладбища (действующие) – 2 шт. в д. Кузнецово, д. Воротилово;

Контейнерные площадки – 14 шт. в д. Некрасово 3 шт., в д. Косково – 3 шт., в д. Селище 2 шт., в д. Хромцово – 2 шт., в д. Кадное 1 шт., в д. Косковская Горка 3 шт.

Общая протяженность водопроводной сети составляет 4,3 км., в том числе д. Косковская Горка 3 км., д. Косково 1,3 км. На водопроводных сетях д. Косковская Горка установлены 2 водоразборные колонки. Водопроводы в д. Косковская Горка, д. Косково подведены к общественным зданиям и жилым домам.

Согласно утверждённой «Схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Некрасово» предусматривается строительство канализационных сетей и очистных сооружений полной биологической очистки сточных вод в д. Некрасово.

В 2015 году по программе ППМИ капитально отремонтировано 600 м водопроводных сетей в д. Косковская Горка.

Централизованного горячего водоснабжения в сельском поселении Некрасово Рамешковского района нет.

В настоящее время населенные пункты сельского поселения Некрасово сетей канализации не имеют. Жилые дома частного сектора имеют надворные уборные с утилизацией стоков в компостные ямы.

Представлены:

Свидетельство о государственной регистрации права от 16.11.2015 г. на здание водокачки: Тверская область, Рамешковский район, сельское поселение Некрасово, д. Косково, в 250 метрах от жилого дома № 1а по направлению на северо-запад;

Учётная карточка буровой скважины д. Косково 88 метров глубина 1983 г. бурения Калининским СМУ «Бурводстрой»;

Свидетельство о государственной регистрации права от 08.10.2014 г. на нежилое здание: Тверская область, Рамешковский район, сельское поселение Некрасово, д. Косковская Горка;

Учётная карточка буровой скважины д. Косковская Горка 115 метров глубина 1981 г. бурения Калининским СМУ «Бурводстрой»;

схема водопроводных сетей по д. Некрасово, д. Косково, д. Косковская Горка.

В д. Некрасово Рамешковского района проживает 239 человек. Водоснабжение населения с. Некрасово осуществляет Колхоз «Прогресс». Артезианская скважина и водопроводные сети находятся в собственности Колхоза «Прогресс».

В настоящее время управляющие (обслуживающие) организации в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории сельского поселения Некрасово отсутствуют, нарушение требований подпункты 1, 2 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

В д. Косково 40 домов, проживает 138 человек, в д. Косковская Горка 30 домов, проживает 168 человек.

Обслуживающие организации на территории сельского поселения Некрасово:

до ноября 2017 года по соглашению от 11.12.2016 г. ООО «Стройремсервис» ген.директор Ивушкин В.И.:171400 Тверская область, п. Рамешки, ул. Новая, д.16 обслуживал артскважину и водопровод д. Косковская Горка;

с 21 февраля 2017 года до 11 февраля 2018 года по соглашению от 21.02.2017 г. ООО «Стройремсервис» ген.директор Ивушкин В.И.:171400 Тверская область, п. Рамешки, ул. Новая, д.16 обслуживал артскважину и водопровод д. Косково.

С 01.01.2018 г. ООО «Стройремсервис» договор на обслуживание водоснабжения населения д. Косково, д. Косковская Горка не продлил по причине реорганизации.

Администрация сельского поселения Некрасово не воспользовалась правом, установленным пунктом 4 статьи 6 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: не запрашивало у организаций (ООО «Стройремсервис», Колхоз «Прогресс»), осуществляющих холодное водоснабжение в границах поселения, информацию о результатах производственного контроля качества питьевой воды, подаваемой потребителям сельского поселения Некрасово.

ООО «Стройремсервис», Колхоз «Прогресс» в течение 2017 года не проводили производственный контроль качества питьевой воды, подаваемой потребителям сельского поселения Некрасово. Указанные организации не имеют согласованных с территориальным отделом программ производственного контроля.

Администрацией сельского поселения Некрасово в октябре 2017 года проведён производственный контроль качества питьевой воды централизованного водоснабжения – водопровод д. Косково, ул. Садовая, д.1 (жилой дом), пищеблок МОУ Косковско-Горская ООШ на санитарно-гигиенические и микробиологические показатели.

В рамках производственного контроля в течение 2016-2017 годов не проведено исследование качества питьевой воды в источниках: артскважина д. Косковская Горка и д. Косково в соответствии с требованиями п.4.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» на определение микробиологических, санитарно-гигиенических, радиологических показателей.

Не соблюдается кратность проведения производственного контроля качества питьевой воды в разводящей сети д. Косково, д. Косковская Горка на определение микробиологических, органолептических показателей, что является нарушением п.4.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Не представлены:

санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии артезианских скважин в д. Косково, д. Косковская Горка санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водных объектов, нарушение п.3 ст.18 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Лицензия на осуществление видов деятельности, связанных с осуществлением холодного водоснабжения, отсутствует, нарушение п.3 ст.8 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

санитарно-эпидемиологическое заключение на проект организации ЗСО артезианских скважин в д. Косково, д. Косковская Горка, нарушение п.1.6 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

В территориальный отдел информация об аварийных ситуациях на водопроводных сетях сельского поселения Некрасово не передаётся, что является нарушением ст.11 Федерального закона от 30.03.2012 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Представлены:

Постановление администрации сельского поселения Некрасово от 20.09.2013 г. № 2-па «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Некрасово Рамешковского района Тверской области»;

Постановление администрации сельского поселения Некрасово от 18.01.2018 г. № 06-па «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации сельского поселения Некрасово от 20.09.2013 г. № 2-па «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Некрасово Рамешковского района Тверской области».

Администрация сельского поселения Некрасово разместила на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» сведения о качестве питьевой воды централизованного водоснабжения – водопровод д. Косково, ул. Садовая, д.1 (жилой дом), пищеблок МОУ Косковско-Горская ООШ согласно результатам проведённого производственного контроля в октябре 2017 года по санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям.

По Поручению территориального отдела № 56 от 02.02.2018 г. филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Бежецком районе провёл обследование артезианских скважин в д. Косково, общественных колодцев д. Прислон у д.17-19 и д. Косковская Горка у д.26 с отбором проб питьевой воды централизованного холодного и нецентрализованного водоснабжения для проведения лабораторных исследований на микробиологические, радиологические, санитарно-гигиенические показатели.

Артезианская скважина в д.Косково глубиной 88 метров, используется для обеспечения 60 потребителей д. Косково в питьевых и бытовых целях. Централизованная система питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения включает в себя артезианскую скважину, разводящую сеть 1,3 км., на водопроводных сетях не установлены водоразборные колонки. Ограждение зоны санитарной охраны первого пояса (ЗСО) артезианской скважины д.Косково не организовано, нарушение п.3.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Граница 1,2,3 поясов не определены. В ЗСО 1-ого пояса находятся павильон артезианской скважины и водонапорная башня.

Шахтный общественный колодец д. Косковская Горка у д.26 в начале деревни: нормативная документация (акт выбора земельного участка, геологические и гидрологические данные) отсутствуют (п.2.2, п.2.3 СанПиН 2.1.4.1175-02). Год строительства источника не известен. Участок под колодцем не затопливается, не заболочено, расстояние до дороги 30 метров, до возможных источников загрязнения (выгребных ям) более 50 метров. Количество населения, пользующегося общественным колодцем 5 человек. Высота оголовка 0,6 м выше поверхности земли, что не соответствует требованиям п.3.3.2 СанПиН 2.1.4.1175-02. Наличие «замка» из глины, отмотки у шахтного общественного колодца не определить по причине большого снежного покрова). Оголовок колодца имеет крышку, сверху прикрыт навесом, имеется скамья для вёдер, цепь и общественное ведро для забора воды. Стены колодца выполнены из 10-ти ж/б колец. Для спуска в колодец отсутствуют чугунные скобы. Подъём воды осуществляется с помощью ворота с ручкой с общественным ведром.

Шахтный общественный колодец д. Прислон у д.17-19 в центральной части деревни: нормативная документация (акт выбора земельного участка, геологические и гидрологические данные) отсутствуют (п.2.2, п.2.3 СанПиН 2.1.4.1175-02). Год строительства источника не известен. Участок под колодцем не затопливается, не заболочено, расстояние до дороги 30 метров, до возможных источников загрязнения (выгребных ям) более 50 метров. Количество населения, пользующегося общественным колодцем 7 человек. Высота оголовка 0,4 м выше поверхности земли, что не

соответствует требованиям п.3.3.2 СанПиН 2.1.4.1175-02. Наличие «замка» из глины, отмоксти у шахтного общественного колодца не определить по причине большого снежного покрова). Оголовок колодца имеет крышку, сверху прикрыт навесом, имеется скамья для ведер, цепь и общественное ведро для забора воды. Стены колодца выполнены из 9-ти ж/б колец. Для спуска в колодец отсутствуют чугунные скобы. Подъём воды осуществляется с помощью ворота с ручкой с общественным ведром.

Администрацией сельского поселения Некрасово не обеспечивается выполнение требований п.5.5, п.5.6, п.5.7. СанПиН 2.1.4.1175-02 в отношении 70 общественных муниципальных колодцев, а именно: Чистка колодца (каптажа) должна производиться не реже одного раза в год с одновременным текущим ремонтом оборудования и крепления (п.5.5), после каждой чистки или ремонта должна производиться дезинфекция водозаборных сооружений хлорсодержащими реагентами и последующая их промывка (п.5.6), чистка, дезинфекция и промывка водозаборных сооружений и устройств производится за счет средств органов местного самоуправления, коллективных и индивидуальных пользователей (п.5.7).

В 2017 году проведено: обеззараживание питьевой воды в колодце д. Прислон с проведением лабораторного исследования питьевой воды; ремонт, обеззараживание питьевой воды д. Кузнецово, д. Прудово, д. Александрово;

В 2016 г. чистка, обеззараживание питьевой воды в колодце д. Прислон;

В 2015 г. чистка, обеззараживание питьевой воды в колодце д.Кадное.

К проведению работ по чистке, ремонту нецентрализованных источников питьевого водоснабжения (колодцев) привлекаются лица без медицинских книжек с допуском к данным видам работ, что является нарушением ст.11, ст.34, ст.36 Федерального закона от 30.03.2012 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Представлены: Муниципальные контракты №3, № 4 от 03.04.17 г. администрации сельского поселения Некрасово с ИП Пешиным А.А. на выполнение работ по очистке и ремонту 3-х колодцев: в д. Прудово, д. Кузнецово, д. Прислон, акты о приёмке выполненных работ от 17.04.2017 г.

В 2018 году администрация сельского поселения Некрасово принимает участие в программе ППМИ по капитальному ремонту ограждения действующего кладбища в д. Воротилово.

По программе ППМИ в 2017 году установлены 14 контейнерных площадок: д. Некрасово 3 шт., д. Селище 2 шт., д. Хромцово 2 шт., д. Кадное 1 шт., д. Косковская Горка 3 шт.

Сбор, транспортирование ТКО от населения и расчистку контейнерных площадок, согласно заключенных договоров с частными лицами, и с администрацией сельского поселения Некрасово (договор №8/1 от 09.01.2018 г., договор № 9 от 07.02.2018 г.) осуществляет МУП «Жилкоммунсервис»: 171400, Тверская область, п. Рамешки, ул. Строительная, д.2.

Представлены: график вывоза ТКО из частного сектора д. Шуя, д. Плосково на 2018 год, график уборки отходов в Некрасовском с/п на 2018 год;

При осмотре контейнерных площадок и прилегающей к ним территории нарушения не выявлены: ТКО вывезены, территория вокруг контейнерных площадок содержится в удовлетворительном состоянии.

Администрацией сельского поселения Некрасово разработаны и утверждены Решением Совета депутатов сельского поселения Некрасово Рамешковского района Тверской области от 31.08.2012 г. № 152 «Правила благоустройства по сельскому поселению Некрасово»;

Представлена утверждённая схема генеральной очистки территории сельского поселения Некрасово.

В ходе проверки отобраны пробы питьевой воды:

качество питьевой воды из централизованной системы водоснабжения д. Косковская Горка, д.48 от артскважины д. Косковская Горка не удовлетворяют требованиям п.3.5, п.3.4.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями от 7 апреля 2009 г., 25 февраля 2010 г., 28

июня 2010 г.) по санитарно-гигиеническим показателям: цветность, железо (экспертное заключение к протоколу лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» № 1/802 от 05.03.2018 г.);

вода источников нецентрализованного водоснабжения – колодец д. Косковская Горка у д.20 не удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» по микробиологическим показателям: общие колиформные бактерии (ОКБ), присутствие в воде ОКБ не допускается (протокол лаб. исследований № 1/804 от 05.03.2018 г.);

вода источника нецентрализованного водоснабжения – колодец дд. Прислон у д.17/19 удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» по санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям (экспертное заключение к протоколу лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» № 1/805 от 05.03.2018 г.);

качество питьевой воды из централизованной системы водоснабжения д. Косково, д.1 от артскважины д. Косково удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями от 7 апреля 2009 г., 25 февраля 2010 г., 28 июня 2010 г.) по санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям (экспертное заключение к протоколу лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» № 1/803 от 05.03.2018 г.);

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Ответственность за нарушение следующих нарушений несёт юридическое лицо Администрация сельского поселения Некрасово:

в настоящее время управляющие (обслуживающие) организации в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории сельского поселения Некрасово отсутствуют, нарушение требований подпункты 1, 2 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Администрация сельского поселения Некрасово не воспользовалась правом, установленным пунктом 4 статьи 6 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: не запрашивало у организаций (ООО «Стройремсервис», Колхоз «Прогресс»), осуществляющих холодное водоснабжение в границах поселения информацию о результатах производственного контроля качества питьевой воды, подаваемой потребителям сельского поселения Некрасово;

ограждение зоны санитарной охраны первого пояса (ЗСО) артезианской скважины д.Косково не организовано, нарушение п.3.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

в рамках производственного контроля в течение 2016-2017 годов не проведено исследование качества питьевой воды в источниках: артскважина д. Косковская Горка и д. Косково в соответствии с требованиями п.4.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» на определение микробиологических, санитарно-гигиенических, радиологических показателей;

не соблюдается кратность проведения производственного контроля качества питьевой воды в разводящей сети д. Косково, д. Косковская Горка на определение микробиологических, органолептических показателей, что является нарушением п.4.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Не представлены:

- санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии артезианских скважин в д. Косково, д. Косковская Горка санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водных объектов, нарушение п.3 ст.18 Федерального

закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- лицензия на осуществление видов деятельности, связанных с осуществлением холодного водоснабжения, отсутствует, нарушение п.3 ст.8 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- санитарно-эпидемиологическое заключение на проект организации ЗСО артскважин в д. Косково, д. Косковская Горка, нарушение п.1.6 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- в территориальный отдел информация об аварийных ситуациях на водопроводных сетях сельского поселения Некрасово не передается, что является нарушением ст.11 Федерального закона от 30.03.2012 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- администрацией сельского поселения Некрасово не обеспечивается выполнение требований п.5.5, п.5.6п.5.7. СанПиН 2.1.4.1175-02 в отношении 70 общественных муниципальных колодцев, а именно: Чистка колодца (каптажа) должна производиться не реже одного раза в год с одновременным текущим ремонтом оборудования и крепления (п.5.5), после каждой чистки или ремонта должна производиться дезинфекция водозаборных сооружений хлорсодержащими реагентами и последующая их промывка (п.5.6), чистка, дезинфекция и промывка водозаборных сооружений и устройств производится за счет средств органов местного самоуправления, (п.5.7);

- к проведению работ по чистке, ремонту нецентрализованных источников питьевого водоснабжения привлекаются лица без медицинских книжек с допуском к данным видам работ, что является нарушением ст.11, ст.34, ст.36 Федерального закона от 30.03.2012 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- шахтные общественные колодцы д. Косковская Горка у д.26 и д. Прислон у д.17-19: нормативная документация (акт выбора земельного участка, геологические и гидрологические данные) отсутствуют (п.2.2, п.2.3 СанПиН 2.1.4.1175-02);

- высота оголовков колодцев д. Косковская Горка у д.26 и д. Прислон у д.17-19 составляет выше поверхности земли 0,6м и 0,4м соответственно, что не соответствует требованиям п.3.3.2 СанПиН 2.1.4.1175-02;

качество питьевой воды из централизованной системы водоснабжения д. Косковская Горка, д.48 от артскважины д. Косковская Горка не удовлетворяют требованиям п.3.5, п.3.4.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями от 7 апреля 2009 г., 25 февраля 2010 г., 28 июня 2010 г.) по санитарно-гигиеническим показателям: цветность, железо (экспертное заключение к протоколу лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» № 1/802 от 05.03.2018 г.);

вода источников нецентрализованного водоснабжения – колодец д. Косковская Горка у д.20 не удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» по микробиологическим показателям: общие колиформные бактерии (ОКБ), присутствие в воде ОКБ не допускается (протокол лаб. исследований № 1/804 от 05.03.2018 г.).

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

■ нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Распоряжение № 9/80 от 23.01.2018 г., акты проверок вх. № 456-18 от 01.03.18 г., извещение от 07.02.2018 г., протоколы лабораторных исследований и экспертные заключения по результатам лабораторных исследований воды питьевой источников нецентрализованного, централизованного водоснабжения №1/802-№1/805 от 05.03.2018г.; копии: Устава, ИНН, ОГРН ЮЛ, (Решение № 1 от 19.09.2013 г. Совета депутатов сельского поселения Некрасово Рамешковского р-на Тверской обл.); выписки из реестра муниципального имущества администрации.

Подписи лиц, проводивших проверку:

И.Ю. Зими́на

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 06 ” 03 2018 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
