



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)  
Территориальный отдел в Бежецком районе  
ул. Садовая, д. 26, г. Бежецк, 171984, телефон/факс 2-14-42/2-00-31

г.Бежецк  
(место составления акта)

“ 16 ” мая 20 18 г.  
(дата составления акта)

10-00  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального  
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 09/811

По адресу/адресам: 171409Тверская область, Рамешковский район, с.Заклинье, д.28а  
(место проведения проверки)

**На основании:** Распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора  
по Тверской области Федорина О.О от « 28 » 03 2018 г. № 09/811

**была проведена плановая, документарная и выездная проверка в отношении:**  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

**Администрации сельского поселения Заклинье**

(наименование юридического лица, фамилия, имя отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

Свидетельство о регистрации ОГРН 1056908037174 ИНН/КПП 6936005542/694901001  
Адрес 171409Тверская область, Рамешковский район, с.Заклинье, д.28а  
регистрации место нахождения юридического лица

или регистрации индивидуального предпринимателя по месту жительства

8-920-197-74-94

телефон 8(48244) 2-71-34

глава сельского поселения Заклинье Журавлёва Татьяна Анатольевна  
(Решение № 1 от 18.09.2013 г. Совета депутатов сельского поселения  
Заклинье Рамешковского р-на Тверской обл.)

**Руководитель**

**Дата и время проведения проверки:**

« 19 » 04. 2018 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч. 00 мин.

« 07 » 05. 2018 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных  
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального  
предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки 4 часа 00 мин. 2 дня: 19.04.2018 г.; 07.05.2018 г.  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: *Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по  
Тверской области в Бежецком районе*

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен(ы):** (заполняется  
при *проведении выездной проверки*). получено 03.04.2018 г.; ознакомлена 07.05.2018 г.

Журавлёва Т.А.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
не требует согласования

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: специалист-эксперт Зимина Ирина Юрьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: глава сельского поселения Заклинье

Журавлёва Татьяна Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

**В ходе проведения проверки:**

сельское поселение Заклинье образовано в 2005 году.

Территория муниципального образования включает в себя 25 населенных пунктов (в 6-ти населённых пунктах население не проживет), административным центром муниципального образования является с. Заклинье.

Общая площадь поселения составляет 18 329 га, проживает 810 человек (945 чел. в дачный период).

Численность работников администрации – 5 человек.

К вопросам местного значения поселения, согласно Устава, относятся, в том числе:

- организация в границах поселения водоснабжения населения, водоотведения; участие в организации деятельности по сбору и транспортированию твёрдых коммунальных отходов; утверждение правил благоустройства территорий поселения; утверждение генеральных планов поселения.

Представлен перечень объектов, находящихся на балансе сельского поселения Заклинье Рамешковского района Тверской области, в том числе:

Общественные колодцы – 12 шт. в 9-ти населённых пунктах;

Водоразборные колонки- 4 шт. в в с. Заклинье;

Кладбища (действующие) – 3 шт. возле д. Каменное, с. Алексеевское, д. Лядины; недействующее д. Красная Горка;

Водопроводные сети в с. Заклинье, д. Петраково (бесхозные);

Артезианские скважины с. Заклинье, д. Петраково (бесхозная).

Общая протяженность водопроводной сети составляет в с. Заклинье 3 км.

**Информация о протяжённости водопроводных сетей в д. Петраково (бесхозные) не представлена.**

Централизованного горячего водоснабжения в сельском поселении Заклинье Рамешковского района нет.

В настоящее время населенные пункты сельского поселения Заклинье сетей канализации не имеют. Жилые дома частного сектора имеют надворные уборные с утилизацией стоков в компостные ямы.

**В настоящее время управляющие (обслуживающие) организации в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории сельского поселения Заклинье отсутствуют, что является нарушением требований подпункты 1, 2 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».**

**Администрацией сельского поселения Заклинье в течение 2016 - истекшего периода 2018 годов не проводился производственный контроль качества питьевой воды в источниках: артезианская с. Заклинье и д. Петраково и в разводящей сети с. Заклинье и д. Петраково в соответствии с требованиями п.4.3, п.4.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» на определение микробиологических, санитарно-гигиенических, радиологических показателей.**

**Не представлены:**

**санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии артезианских скважин в с. Заклинье и д. Петраково санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водных объектов, нарушение п.3**

ст.18 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Лицензия на осуществление видов деятельности, связанных с осуществлением холодного водоснабжения, отсутствует, нарушение п.3 ст.8 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

санитарно-эпидемиологическое заключение на проект организации ЗСО артскважин в с. Заклинье и д. Петраково, что является нарушением п.1.6 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

В территориальный отдел информация об аварийных ситуациях на водопроводных сетях сельского поселения Заклинье не передаётся, что является нарушением ст.11 Федерального закона от 30.03.2012 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

В журнале аварийных ситуаций 12.01.2018 г. зарегистрирован порыв на водопроводных сетях с. Заклинье у д.41, устранён порыв 18.01.2018 г.

Администрация сельского поселения Заклинье года не размещала на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» сведения о качестве питьевой воды централизованного водоснабжения сельского поселения Заклинье за 2016-2017 годы, что противоречит требованиям п.10 ст.23 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

По Поручению территориального отдела № 156 от 16.04.2018 г. филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Бежецком районе провёл обследование артезианских скважины в с. Заклинье и д. Петраково, общественных колодцев с. Алексеевское у д.2А, у д. 72; с. Заклинье у д.48, у д.28 с отбором проб питьевой воды централизованного холодного и нецентрализованного водоснабжения для проведения лабораторных исследований на микробиологические, радиологические, санитарно-гигиенические показатели.

Артезианская скважина в с. Заклинье глубиной 120 метров, используется для обеспечения 200 потребителей с. Заклинье в питьевых и бытовых целях. Централизованная система питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения включает в себя артезианскую скважину, водопроводную сеть, установлены 4-е водоразборные колонки. Ограждение зоны санитарной охраны первого пояса (ЗСО) артезианской скважины с. Заклинье не организовано, нарушение п.3.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Граница 1,2,3 поясов артезианской скважины с. Заклинье не определены. В ЗСО 1-ого пояса артезианской скважины с. Заклинье находятся высокоствольные деревья, нарушение п.3.2.1.2 СанПиН 2.1.4.1110-02. Уборка территории артскважины с. Заклинье проведена. Отмостка у павильона скважины имеется. Пол в павильоне зацементирован, косметический ремонт проведён. Место расположения оголовка подземный вариант, оголовок оборудован манометром, краном для отбора проб воды. Кран не подтекает.

Артезианская скважина в д. Петраково глубиной 120 метров, используется для обеспечения 50 потребителей д. Петраково в питьевых и бытовых целях. Централизованная система питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения включает в себя артезианскую скважину, водопроводную сеть. Информация о протяжённости водопроводных сетей в д. Петраково (бесхозные) не представлена. На водопроводных сетях установлены 4-е водоразборные колонки. Ограждение зоны санитарной охраны первого пояса (ЗСО) артезианской скважины д. Петраково не организовано, нарушение п.3.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Граница 1,2,3 поясов артезианской скважины д. Петраково не определены. В ЗСО 1-ого пояса артезианской скважины д. Петраково находятся высокоствольные деревья, нарушение п.3.2.1.2 СанПиН 2.1.4.1110-02. Уборка территории артскважины д. Петраково проведена. Отмостка у павильона скважины имеется. Пол в павильоне утрамбованный песок, косметический ремонт проведён. Место расположения оголовка подземный вариант, оголовок оборудован манометром, краном для отбора проб воды. Кран не подтекает.

Представлена выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним № 69-0-1-187/4023/2016-919 от 28.10.2016 г. о том, что здание артсезианской скважины д. Петраково принято на учёт как бесхозный объект недвижимого имущества №69-69/010-69/126/003/2015-91/1У от 10.06.2015 г.

Для проведения работ по устранению аварийных ситуаций на водопроводных сетях привлекается МУП «Жилкоммунсервис»: п. Рамешки, ул. Строительная, д.2. Представлен Договор возмездного оказания услуг № 3 от 19.01.2018 г. по устранению порыва на водопроводной сети в сельском поселении Заклинье.

Шахтный общественный колодец с. Алексеевское у д.2А расположен на территории частного домовладения на расстоянии приблизительно 10 метров от жилого дома, санитарное состояние прилегающей территории удовлетворительное: нормативная документация (акт выбора земельного участка, геологические и гидрологические данные) на шахтный общественный колодец с. Алексеевское у д.2А отсутствуют (п.2.2, п.2.3 СанПиН 2.1.4.1175-02). Год строительства источника не известен. Участок под колодцем не затапливается, не заболочено, расстояние до дороги более 30 метров, до возможных источников загрязнения более 50 метров. Со слов гл. специалиста администрации данный источником питьевого водоснабжения население не пользуется, т.к. у населения имеются индивидуальные колодцы. Высота оголовка 0,8 м выше поверхности земли. Наличие «замка» из глины, отмостки у шахтного общественного колодца не определить. Оголовок колодца имеет крышку, имеется скамья для вёдер. Стены колодца выполнены из 2-х ж/б колец, сруб в виде брёвен. Глубина 10 метров. Для спуска в колодец отсутствуют чугунные скобы. Подъём воды осуществляется с помощью ворот с ручкой с общественной бадьёй.

Шахтный общественный колодец расположен на территории с. Алексеевское у д.72 санитарное состояние прилегающей территории удовлетворительное: нормативная документация (акт выбора земельного участка, геологические и гидрологические данные) на шахтный общественный колодец с. Алексеевское у д.72 отсутствуют (п.2.2, п.2.3 СанПиН 2.1.4.1175-02). Год строительства источника не известен. Участок под колодцем не затапливается, не заболочено, расстояние до дороги более 30 метров, до возможных источников загрязнения менее 30 метров (частный огород). Со слов гл. специалиста администрации данным источником питьевого водоснабжения пользуется 3 человека. Высота оголовка 0,8 м выше поверхности земли. Наличие «замка» из глины, отмостки у шахтного общественного колодца не определить. Оголовок колодца имеет крышку, имеется скамья для вёдер. Стены колодца выполнены из 2-х ж/б колец, сруб в виде брёвен. Глубина 9 метров. Для спуска в колодец отсутствуют чугунные скобы. Подъём воды осуществляется с помощью ворот с ручкой с общественной бадьёй.

Шахтный общественный колодец находится на территории частного домовладения с. Заклинье между д.48 и д.46: нормативная документация (акт выбора земельного участка, геологические и гидрологические данные) отсутствуют (п.2.2, п.2.3 СанПиН 2.1.4.1175-02). Год строительства источника не известен. Участок под колодцем затапливается, верхнее кольцо колодца наклонено назад, «замок» по периметру оголовка размыт и проваливается вниз, нарушение п.2.6, п.3.3.4 СанПиН 2.1.4.1175-02. В радиусе ближе 20 м. от колодца расположены частные огороды, нарушение п.5.2 СанПиН 2.1.4.1175-02. Расстояние до дороги 30 метров. Количество населения, пользующегося общественным колодцем 2 человек. Высота оголовка более 0,8 м. от поверхности земли, наличие отмостки у шахтного общественного колодца не определить по причине затопления водами.. Оголовок колодца имеет крышку, имеется скамья для вёдер. Для спуска в колодец отсутствуют чугунные скобы. Подъём воды осуществляется с помощью ворот с ручкой с общественной бадьёй.

Шахтный общественный колодец расположен на территории частного домовладения с. Заклинье между д.28 и д.30: нормативная документация (акт выбора земельного участка, геологические и гидрологические данные) отсутствуют (п.2.2, п.2.3 СанПиН 2.1.4.1175-02). Год строительства источника не известен. Участок под колодцем не затапливается, не заболочено, расстояние до дороги более 30 метров, до возможных источников загрязнения более 50 метров. Со слов гл. специалиста администрации данным источником питьевого водоснабжения население пользуется во время аварий на водопроводной сети. Высота оголовка 0,8 м выше поверхности земли.

Наличие «замка» не определить. Отмостка из кирпича с уклоном от колодца имеется. Оголовок колодца имеет крышку, имеется скамья для ведер. Сруб выполнен в виде брёвен, сверху 2 ж/б кольца. Для спуска в колодец отсутствуют чугунные скобы. Подъём воды осуществляется с помощью ворот с ручкой с общественной бадьёй.

Администрацией сельского поселения Заклинье не обеспечивается выполнение требований п.5.5, п.5.6, п.5.7. СанПиН 2.1.4.1175-02 в отношении 12 общественных муниципальных колодцев, а именно: Чистка колодца (каптажа) должна производиться не реже одного раза в год с одновременным текущим ремонтом оборудования и крепления (п.5.5), после каждой чистки или ремонта должна производиться дезинфекция водозаборных сооружений хлорсодержащими реагентами и последующая их промывка (п.5.6), чистка, дезинфекция и промывка водозаборных сооружений и устройств производится за счет средств органов местного самоуправления, коллективных и индивидуальных пользователей (п.5.7).

В 2017 году не проводилась работа в отношении 12 общественных муниципальных колодцев: чистка, ремонт и обеззараживание питьевой воды.

К проведению работ по чистке, ремонту нецентрализованных источников питьевого водоснабжения (колодцев) привлекаются лица без медицинских книжек с допуском к данным видам работ, что является нарушением ст.11, ст.34, ст.36 Федерального закона от 30.03.2012 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Сбор, транспортирование ТКО от населения и расчистку контейнерных площадок, согласно заключенных договоров с частными лицами, и с администрацией сельского поселения Заклинье на договорной основе осуществляет ООО «Ритм» почтовый адрес: г. Лихославль, ул. Комсомольская, д.39Г; юр.адрес: 170 004 г. Тверь, ул. 1-я за линией Октябрьской ж/д д.2. Представлен Контракт № 10 на оказание услуг по сбору и транспортированию отходов IV-V классов опасности с последующим размещением на полигоне.

Администрацией сельского поселения Заклинье разработаны и утверждены Решением Совета депутатов сельского поселения Заклинье Рамешковского района Тверской области от 31.08.2012 г. № 144 «Нормы и правила по благоустройству территории сельского поселения Заклинье Рамешковского района Тверской области».

Представлена утверждённая схема генеральной очистки территории сельского поселения Заклинье, утверждённая Решением Совета депутатов сельского поселения Заклинье Рамешковского района Тверской области от 18.04.2018 г. № 169.

В ходе проверки отобраны пробы питьевой воды:

качество питьевой воды из артезианной с. Заклинье и д. Петраково не удовлетворяет требованиям п.3.5, п.3.4.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями от 7 апреля 2009 г., 25 февраля 2010 г., 28 июня 2010 г.) по санитарно-гигиеническим показателям: цветность, железо (экспертные заключения к протоколам лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» № 1/2113 - №1/2113 от 25.04.2018 г., );

качество питьевой воды из централизованной системы водоснабжения с. Заклинье д.19 начало сети от артезианной с. Заклинье и водопровод д. Петраков д.4 нач. сети и д.12 конец сети от артезианной д. Петраково не удовлетворяют требованиям п.3.5, п.3.4.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями от 7 апреля 2009 г., 25 февраля 2010 г., 28 июня 2010 г.) по санитарно-гигиеническим показателям: цветность, железо (экспертные заключения к протоколам лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» № 1/2114, № 1/2116-№1/2117 от 25.04.2018 г.);

вода источника нецентрализованного водоснабжения – колодец с. Заклинье у д.28; с. Заклинье у д.48, с. Алексеевское у д.72; с. Алексеевское у д.2-А не

удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» по микробиологическим показателям: общие колиформные бактерии (ОКБ), присутствие в воде ОКБ не допускается (протокол лаб. исследований № 1/2108-№1/2111 от 25.04.2018 г.);

качество питьевой воды из централизованной системы водоснабжения с. Заклинье д.65 конец сети от артскважины с. Заклинье удовлетворяет требованиям п.3.5, п.3.4.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями от 7 апреля 2009 г., 25 февраля 2010 г., 28 июня 2010 г.) по санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям (экспертное заключение к протоколу лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» № 1/2115 от 25.04.2018 г.);

пробы почвы в ЗСО артскважин с. Заклинье д. Петраково удовлетворяют требованиям п.4.1 приложения 3 СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» (экспертные заключения к протоколам лабораторных исследований № 1/2118-№1/2119 от 25.04.2018 г.).

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Ответственность за выявленные нарушения несёт юридическое лицо Администрация сельского поселения Заклинье:

в настоящее время управляющие (обслуживающие) организации в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории сельского поселения Заклинье отсутствуют, что является нарушением требований подпункты 1, 2 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Администрацией сельского поселения Заклинье в течение 2016 - истекшего периода 2018 годов не проводился производственный контроль качества питьевой воды в источниках: артскважина с. Заклинье и д. Петраково и в разводящей сети с. Заклинье и д. Петраково в соответствии с требованиями п.4.3, п.4.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» на определение микробиологических, санитарно-гигиенических, радиологических показателей;

Не представлены:

санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии артезианских скважин в с. Заклинье и д. Петраково санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водных объектов, нарушение п.3 ст.18 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Лицензия на осуществление видов деятельности, связанных с осуществлением холодного водоснабжения, отсутствует, нарушение п.3 ст.8 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

санитарно-эпидемиологическое заключение на проект организации ЗСО артскважин в с. Заклинье и д. Петраково, что является нарушением п.1.6 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

в территориальный отдел информация об аварийных ситуациях на водопроводных сетях сельского поселения Заклинье не передаётся, что является нарушением ст.11 Федерального закона от 30.03.2012 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

администрация сельского поселения Заклинье года не размещала на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» сведения о качестве питьевой воды централизованного водоснабжения сельского поселения Заклинье за 2016-2017 годы, что противоречит требованиям п.10 ст.23 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Ограждение зоны санитарной охраны первого пояса (ЗСО) артезианских скважин с. Заклинье и д. Петраково не организовано, нарушение п.3.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого

назначения». Граница 1,2,3 поясов артезианской скважины с. Заклинье и д. Петраково не определены. В ЗСО 1-ого пояса артезианских скважин с. Заклинье и д. Петраково находятся высокоствольные деревья, нарушение п.3.2.1.2 СанПиН 2.1.4.1110-02;

отсутствует нормативная документация (акт выбора земельного участка, геологические и гидрологические данные) на шахтные общественные колодцы с. Алексеевское у д.2А, у д. 72; с. Заклинье у д.48, у д.28, нарушение п.2.2, п.2.3 СанПиН 2.1.4.1175-02);

участок под колодцем на территории частного домовладения с. Заклинье между д.48 и д.46затапливается, верхнее кольцо колодца наклонено назад, «замок» по периметру оголовка размыт и проваливается вниз, нарушение п.2.6, п.3.3.4 СанПиН 2.1.4.1175-02. В радиусе ближе 20 м. от колодца расположены частные огороды, нарушение п.5.2 СанПиН 2.1.4.1175-02;

администрацией сельского поселения Заклинье не обеспечивается выполнение требований п.5.5, п.5.6, п.5.7. СанПиН 2.1.4.1175-02 в отношении 12 общественных муниципальных колодцев, а именно: Чистка колодца (каптажа) должна производиться не реже одного раза в год с одновременным текущим ремонтом оборудования и крепления (п.5.5), после каждой чистки или ремонта должна производиться дезинфекция водозаборных сооружений хлорсодержащими реагентами и последующая их промывка (п.5.6), чистка, дезинфекция и промывка водозаборных сооружений и устройств производится за счет средств органов местного самоуправления, коллективных и индивидуальных пользователей (п.5.7);

к проведению работ по чистке, ремонту нецентрализованных источников питьевого водоснабжения (колодцев) привлекаются лица без медицинских книжек с допуском к данным видам работ, что является нарушением ст.11, ст.34, ст.36 Федерального закона от 30.03.2012 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

качество питьевой воды из артскважины с. Заклинье и д. Петраково не удовлетворяет требованиям п.3.5, п.3.4.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями от 7 апреля 2009 г., 25 февраля 2010 г., 28 июня 2010 г.) по санитарно-гигиеническим показателям: цветность, железо (экспертные заключения к протоколам лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» № 1/2113 - №1/2113 от 25.04.2018 г.);

качество питьевой воды из централизованной системы водоснабжения с. Заклинье д.19 начало сети от артскважины с. Заклинье и водопровод д. Петраков д.4 нач. сети и д.12 конец сети от артскважины д. Петраково не удовлетворяют требованиям п.3.5, п.3.4.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями от 7 апреля 2009 г., 25 февраля 2010 г., 28 июня 2010 г.) по санитарно-гигиеническим показателям: цветность, железо (экспертные заключения к протоколам лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» № 1/2114, № 1/2116-№1/2117 от 25.04.2018 г.);

вода источника нецентрализованного водоснабжения – колодец с. Заклинье у д.28; с. Заклинье у д.48, с. Алексеевское у д.72; с. Алексеевское у д.2-А не удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» по микробиологическим показателям: общие колиформные бактерии (ОКБ), присутствие в воде ОКБ не допускается (протокол лаб. исследований № 1/2108-№1/2111 от 25.04.2018 г.).

---

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

---

▪ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

▪ нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
подпись уполномоченного представителя юридического лица  
индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Распоряжение № 09/811 от 28.03.2018 г., акты проверок вх. № 903-18 от 20.04.18 г., извещение от 07.05.2018 г., протоколы лабораторных исследований и экспертные заключения по результатам лабораторных исследований воды питьевой источников нецентрализованного, централизованного водоснабжения; копии: Устава, ИНН, ОГРН ЮЛ, Решения № 1 от 18.09.2013 г. Совета депутатов сельского поселения Заклинье Рамешковского р-на Тверской обл.; перечень муниципального имущества администрации.

Подписи лиц, проводивших проверку: \_\_\_\_\_

И.Ю. Зими́на

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_

чек. N 09/1233 -18 от 16.05.2018г