

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области")
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Ф 02-152-12-2020

Юридический адрес:

170034, Тверская область, г.Тверь, ул.Дарвина, д.13.

Адрес места осуществления деятельности:

171984, Тверская область, г.Бежецк, ул.Садовая,26

Телефон, факс: (848231)2-13-02 , факс:(848231)2-27-95.

E-mail: bzfguz@bezh.tver.ru

ОКПО 77006378, ОГРН 1056900020462


ИНН/КПП 6901070950/690602001

Аттестат аккредитации:

№ RA. RU. 510131

Зарегистрирован в Реестре: 15.08.2016г.

Действует: бессрочно



УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя ИЛЦ /
химик-эксперт/врач-бактериолог:

Денисова М.В.

21.06.2021

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1/3149 от 21.06.2021

1. Наименование пробы (образца) испытаний: Вода источников нецентрализованного водоснабжения - колодец, п.Городковский, ул.2-я Заводская, д.2

2. Заказчик: Администрация сельского поселения Застолбье Рамешковского района Тверской области

Юридический адрес: 171421, Тверская область, Рамешковский р-н, с Застолбье, ул. Школьная, д. 8

Фактический адрес: 171421, Тверская область, Рамешковский р-н, с Застолбье, ул. Школьная, д. 8

Тел. и (или) e-mail: (48244) 2-66-21

3. Дата и время отбора пробы (образца): 18.06.2021 09:45

4. Дата и время доставки пробы (образца): 18.06.2021 11:15

5. Сотрудник, отобравший пробы: глава сельского поселения Застолбье Сырцева С.П.

6. Цель отбора: Производственный контроль

7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Администрация сельского поселения Застолбье Рамешковского района Тверской области, 171421, Тверская область, Рамешковский р-н, с Застолбье, ул. Школьная, д. 8

8. Объект, где производился отбор пробы (образца): общественный колодец, у д.2, ул. 2-я Заводская, п.Городковский, Рамешковский район, Тверская область

9. Код пробы (образца): 3149.1/2.06.21


10. Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник с хладоэлементом

11. Упаковка: стерильная стеклянная ёмкость, стекло, полимерный материал

12. НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31861-2012

13. Основание для отбора: Заявление № 48 (договор 33/0) от 08.02.2021

14. Дополнительные сведения: -

Санитарно-гигиенические испытания					
Дата начала испытания: 18.06.2021 11 ч. 49 мин.					
Дата окончания испытания: 21.06.2021 12 ч. 52 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний*	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общая минерализация (сухой остаток)	349,0 ± 31,4	не более 1500	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
2	Сульфаты	17,9 ± 3,6	не более 500	мг/л	ГОСТ 31940-2012
3	Цветность	Менее 1	не более 30	градусы	ГОСТ 31868-2012
4	Нитраты (по NO ₃)	1,60 ± 0,29	не более 45	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95
5	Жесткость общая	4,60 ± 0,69	не более 10	мг-экв/л	ГОСТ 31954-2012
6	Хлориды	22,0 ± 3,3	не более 350	мг/л	ГОСТ 4245-72
7	Окисляемость перманганатная	2,0 ± 0,4	не более 7	мг/л	ГОСТ Р 55684-2013
8	Запах	0	не более 3	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
9	Привкус	0	не более 3	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
10	Мутность	Менее 0,58	не более 2	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
11	Водородный показатель (pH)	7,9 ± 0,2	от 6 до 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Фельдшер-лаборант Макарова Е.В.					
Химик-эксперт Воробьева Е.С.					

* - Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

Микробиологические испытания					
Дата начала испытания: 18.06.2021 11 ч. 40 мин.					
Дата окончания испытания: 20.06.2021 10 ч. 10 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний*	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	8	не более 100	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Лаборант Захарова Е.А.					

* - Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

Ответственный за оформление протокола:

 Статистик Ефимова Е.А.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются только на представленную пробу (образец).
 2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения на то испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области».
 3. ИЛЦ не несет ответственности за представительство отобранных и доставленных проб заказчиком.
- Протокол составлен в 2-х экземплярах.