

ЛАБОРАТОРИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ООО «НИТцентр»

Зарегистрирована в реестре аккредитованных лиц
№RA.RU.21AM65 от 21.09.2016 г.170033, г. Тверь, Университетский пер., д.2А,
тел. (4822) 50-73-18; nit-ecolog@mail.ru

Рег. № 10804г



Волкова С.В.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 25573-02г/01

1. Заказчик, ИНН, контактные данные: МУП «Жилкоммунсервис», 6936005408, тел. 8(48244)22007
2. Юридический адрес Заказчика: 171400 Тверская обл., пгт. Рамешки, ул. Строительная, д.2
3. Фактический адрес Заказчика: 171400 Тверская обл., пгт. Рамешки, ул. Строительная, д.2
4. Основание для проведения испытаний: Заявка от 29.09.2025 г.
5. Объект испытаний: Вода неочищенная сточная
6. Наименование места отбора проб: Вход на очистные сооружения
7. Расположение места отбора проб: 171400 Тверская обл., Рамешковский муниципальный округ, пгт. Рамешки, поселковые очистные сооружения
8. НД на метод отбора проб: ПНД Ф 12.1.1-08 (Издание 2015 г.), ГОСТ Р 59024
9. Описание метода отбора проб, пробоотборник: Нержавеющим пробоотборником
10. Вид пробы: Точечная
11. Дата и время отбора проб: 13.11.2025 г., 10.15-10.25 ч.
12. Акт отбора проб: 25573-02г
13. Шифр пробы: 552-01
14. Дата и время доставки пробы в лабораторию: 13.11.2025 г., 13.45 ч.
15. Дата проведения испытаний: 13.11.2025 г.
16. Особые условия: На месте отбора измерены температура пробы и содержание растворенного кислорода. Мутная, наличие плавающих примесей
17. Цель испытаний: Производственный контроль

Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

№ пп	Измеряемый параметр	Ед. изм.	Измеренное значение	$\pm U$, при $P=0,95^*$	НД на метод испытаний (измерений)
1.	Температура	°С	10,7	0,1	ПНД Ф 12.16.1-10 (Издание 2015 г.)
2.	Кислород растворенный	мг/дм ³	2,4	0,5	Руководство по эксплуатации анализатора «ЭКОТЕСТ-2000»
3.	Бихроматная окисляемость (ХПК)	мгО/дм ³	182	36	ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 (Издание 2012 г.)

*Расширенная неопределенность измеренного значения при доверительной вероятности 95% и коэффициенте охвата $k=2$

Ответственный за выпуск протокола:

Начальник лаборатории

Волкова С.В.

Примечания:

1. Данный протокол испытаний касается только образцов, подвергнутых этим испытаниям.
2. Испытательная лаборатория (ИЛ) не несёт ответственность за за информацию по п.п.5-7, предоставленную Заказчиком.
3. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без письменного разрешения ИЛ.